



СИГНАЛ-С
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

354064 г. Сочи, с.Семеновка, ул.Измайловская, д.214, кв.2 ИНН 2367004370, КПП 236701001

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От «17» января 2018 г.

Куда: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-108»

От кого: Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал-С»

Контактная информация:

354067 Россия, Краснодарский край г. Сочи, Семеновка, ул.Измайловская, д.214 тел 8(862) 233-91-82.

моб. 89882874362, e-mail: ooo.signal-sochi@yandex.ru

ООО «СИГНАЛ-С» произвело обследование системы автоматического пожаротушения (АПТ) в подземном паркинге и автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре (АПС и СОУЭ) в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сочи, ул. Медовая, д. 88.

Обследование показало, что:

1. Системы длительное время обесточены, что привело к выходу из строя установленные в приборах аккумуляторные батареи.
2. Имеется неисправность двух линий управления пожаротушением.
3. Прибор приемо-контрольный «Гранит-8» сконфигурирован на работу в охранном режиме, а не в пожарном. Так же в приборе неверно настроены зоны оповещения: сработка пожарного шлейфа 1-го этаже включает уличный оповещатель, сработка извещателя на 2 этаже включает внутренние оповещатели, хотя на данном объекте должна быть одна общая зона оповещения.
4. Неисправен шлейф пожарной сигнализации на 1 этаже.

Стоимость ремонта АПТ, АПС и СОУЭ составит: 9 000 (девять тысяч) руб. с учетом стоимости всех необходимых для ремонта оборудования и материалов, НДС не предусмотрен в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ. Срок ремонта составит не более 15 рабочих дней.

Наша организация предлагает производить ежемесячное техническое обслуживание АПТ, АПС и СОУЭ в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сочи, ул. ул. Медовая, д. 88. Стоимость данного технического обслуживания составит 7000 (семь тысяч) руб. в месяц, НДС не предусмотрен в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.

Директор ООО «СИГНАЛ-С»



(Е.А. Суворов)